



15.12.2021 г. № КНМ 25210061000201477472

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и

Спасскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 e-mail: ond spassk dalny@mchs25.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-023-2021/0063nn/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" села Спасское Спасского района Приморского края (МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Колодняк Игоря Петровича № 25-023-2021/0063рс от « 15 » декабря 2021 года в период с « 16 » декабря 2021 г. по « 22 » декабря 2021 г.

государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Болдаревым Дмитрием Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Лях Игорь Владимирович, директор МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Спасское, ул.70-лет Октября,2; Приморский край, с. Новосельское, ул. Центральная, 20; Приморский край, с. Новосельское, ул. Гагарина, 4; Приморский край, с.Гайворон, ул.Ленинская,37; Приморский край, с.Степное, ул. Центральная, 6; Приморский</u>	<u>ст.78 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, п. 16 (о) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.</u>	<u>до 20.12.2022 г.</u>	

	<u>край, с.Дубовское, ул.Молодежная,35 отсутствует проектная документация на эксплуатируемые здания</u>	<u>4.1 СП 4.13130.2013; ч.1. 5 ст.55.24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ</u>		
2.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Спасское, ул.70-лет Октября,2; Приморский край, с.Гайворон, ул.Ленинская,37; Приморский край, с.Степное, ул. Центральная, 6; Приморский край, с.Дубовское, ул.Молодежная,35 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению эксплуатируемых сверх срока службы установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствие требованиям нормативных документов и специальных технических условий</u>	<u>ст. 54, ст.82, ст.83, ст.84 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
3.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Гайворон, ул.Ленинская,37; Приморский край, с.Степное, ул. Центральная, 6 не произведены работы по ремонту (замене) неисправных дымовых пожарных извещателей установок автоматической пожарной сигнализации</u>	<u>п. 54 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
4.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Спасское, ул.70-лет Октября,2 (складское помещение 3 этаж); Приморский край, с. Новосельское, ул. Центральная, 20 (складское помещение 1 этаж); Приморский край, с. Новосельское, ул. Гагарина, 4 (складско-юмерная); Приморский край, с.Степное, ул. Центральная, 6 (пищеблок, бытовые помещения, складские помещения) в противопожарных преградах (стенах), между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности, не установлены двери (заполнение проёмов) с нормируемыми: пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности</u>	<u>ч.1 ст.88 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1 СП 4.13130.2013</u>	до 20.12.2022 г.	
5.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Дубовское, ул.Молодежная,35 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны наружного склада с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны</u>	<u>п. 12 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
6.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с. Новосельское, ул. Центральная, 20; Приморский край, с. Новосельское, ул. Гагарина, 4; Приморский край, с.Дубовское, ул.Молодежная,35 не произведены периодические (не реже 1 раза в 5 лет) эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий</u>	<u>п.17 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
7.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с. Новосельское, ул. Гагарина, 4; Приморский край, с. Степное, ул. Централь-</u>	<u>п.1 ч.2 ст.53 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</u>	до 20.12.2022 г.	

	<u>ная, 6 наружные лестницы 3-го типа на пути эвакуации по размерам не соответствует требованиям нормативных документов</u>	<u>безопасности"; п. 23 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479; п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.5.2.1 СП 1.13130.2020</u>		
8.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Спасское, ул.70-лет Октября,2 не произведен ремонт (замена) светильников эвакуационного освещения не обеспечивающих работу в круглосуточном режиме или включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения</u>	<u>п.37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
9.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Спасское, ул.70-лет Октября,2 на первом и втором этажах на эвакуационных выходах установлены двери не обеспечивающие ширину эвакуационных выходов не менее 1,2 м</u>	<u>п.1 ч.2 ст.53 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.2.19 СП 1.13130.2020; п.23 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
10.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Дубовское, ул.Молодежная,35 в подвальном этаже осуществляется хранение мебели и других предметов</u>	<u>п.п.«б» п.16 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479</u>	до 20.12.2022 г.	
11.	<u>в МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское по адресу: Приморский край, с.Спасское, ул.70-лет Октября,2 на первом этаже на пути эвакуации установлен турникет, препятствующий свободной эвакуации людей</u>	<u>п.27 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</u>	до 20.12.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Лях Игорь Владимирович, директор МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

" 22 " декабря 2021 года

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району старший лейтенант внутренней службы Болдарев Дмитрий Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

" 22 " декабря 2021 года

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.